



230V/50c

QUADRO LOCALE CONTROLLO STATO VALVOLE

RIPORTO SEGNALAZIONI REMOTE IN ZONA 1

RIPORTO SEGNALAZIONI REMOTE IN ZONA 2

ASSORBIMENTI MASSIMI MODULI:

1 C5312 → 58mA

2 C5001 → 38mA

3 C5302.8 → 32mA

4 Relè RIS024 → 10mA

(*) In base alla composizione modulare desiderata ed al numero di zone remote da servire, prevedere un alimentatore di potenza adeguata fra i seguenti:

Cod.C0423 24Vdc 130mA Max

Cod.C0424 24Vdc 450mA Max

Cod.ADR4524 24Vdc 2A Max

Cod.ADR7524 24Vdc 3A Max

(**) - Per un numero di zone remote superiore a 3 prevedere 4 relè slim d'interfaccia RIS024 (uno per ogni uscita di riporto allarme del modulo C5312)

SELETEC SH Tac028042324 Via Piemonte 19-20080 Pizzonasco P. E-MI Commitment:	Disegno: DTA03	Titolo: ESEMPIO APPLICATIVO SISTEMA CONTROLLO LOCALE/REMOTO			
	Comment:	STATO VALVOLE D'INTERCETTAZIONE			
	Destinataria:	Pagina N. 1	FILE:R4-010	Data:	REV: SAVINO FRANCESCO